

检索号

2017-HP-079

# 建设项目环境影响报告表

项目名称 常州遥观~横林 $\pi$ 入顺通变电站 110kV 线路工程

建设单位 国网江苏省电力公司常州供电公司

编制单位：江苏辐环环境科技有限公司

编制日期：2017 年 4 月

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》有具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字（两个英文字段做一个汉字）。
2. 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3. 行业类别—按国标填写。
4. 总投资—指项目投资总额。
5. 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和厂界距离等。
6. 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7. 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8. 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

## 一、建设项目基本情况

项目名称	常州遥观~横林π入顺通变电站110kV线路工程				
建设单位	国网江苏省电力公司常州供电公司				
建设单位负责人	/	联系人	/		
通讯地址	常州市局前街27号				
联系电话	/	传真	/	邮政编码	/
建设地点	江苏省常州经济开发区遥观镇境内				
立项审批部门	/	批准文号	/		
建设性质	新建		行业类别及代码	电力供应业, D4420	
占地面积 (m <sup>2</sup> )	/		绿化面积 (m <sup>2</sup> )	/	
总投资 (万元)	/	其中: 环保投资 (万元)	/	环保投资占总投资比例	/
评价经费 (万元)	/	投产日期	2019年		
<b>输变电工程建设规模及主要设施规格、数量:</b> 本项目建设内容为: 建设遥观~横林π入顺通变电站110kV线路, 1回, 线路路径总长约4.625km, 其中利用原有110kV同塔四回架空线路长约1.35km, 利用原有四回设计电缆沟本期敷设1回电缆线路长约3.125km, 新建110kV电缆线路0.15km。					
水及能源消耗量	/				
名称	消耗量	名称	消耗量		
水 (吨/年)	/	柴油 (吨/年)	/		
电 (度)	/	燃气 (标立方米/年)	/		
燃煤 (吨/年)	/	其它	/		
<b>废水 (工业废水、生活污水) 排水量及排放去向:</b> 废水类型: / 排水量: / 排放去向: /					
<b>输变电设施的使用情况:</b> 110kV 架空线路工程运行时产生工频电场、工频磁场、噪声影响; 110kV 电缆线路工程运行时产生工频电场、工频磁场影响。					

## 工程内容及规模:

### 1. 项目由来

为了满足地区负荷发展的需要,提高地区供电能力,缓解现有变电站的供电压力,改善电网结构和提高供电可靠性,理顺顺通 220kV 变电站 110kV 线路,缓解遥观 220kV 变电站的供电压力,释放顺通 220kV 变电站的供电能力,优化网络结构。本工程将原遥观~横林 T 入顺通变电站 110kV 线路(即 110kV 遥横 7717 线顺通变支线)在其 T 接点附近将遥观~横林 110kV 线路开断,形成遥观~横林  $\pi$  入顺通变电站 110kV 线路。因此,国网江苏省电力公司常州供电公司于 2019 年建设常州遥观~横林  $\pi$  入顺通变电站 110kV 线路工程具有必要性。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关要求,该项目需进行环境影响评价。据此,国网江苏省电力公司常州供电公司委托我公司进行该项目的的环境影响评价,接受委托后,我公司通过资料调研、现场勘察、评价分析,并委托有资质单位对项目周围环境进行了监测,在此基础上编制了常州遥观~横林  $\pi$  入顺通变电站 110kV 线路工程环境影响报告表。

### 2. 工程规模

建设遥观~横林  $\pi$  入顺通变电站 110kV 线路,1 回,线路路径总长约 4.625km,其中利用原有 110kV 同塔四回架空线路长约 1.35km,利用原有四回设计电缆沟本期敷设 1 回电缆线路长约 3.125km,新建 110kV 电缆线路 0.15km。

### 3. 地理位置

常州遥观~横林  $\pi$  入顺通变电站 110kV 线路工程位于江苏省常州经济开发区遥观镇境内,110kV 输电线路主要沿 G312 国道和 S232 省道进行走线,线路沿线主要为道路、少量民房、厂房等。

### 4. 110kV 线路路径

本工程线路自 110kV 遥横 7717 线#33 塔附近新建 N1 电缆终端杆  $\pi$  入点,电缆入地沿 S232 省道东侧向南敷设,过中吴大道至中天钢铁厂西南侧,转向西过 S232 省道至 110kV 遥横 7717 线顺通变支线#1 电缆终端塔,利用该 110kV 同塔四回架空线路单回架线,沿 S232 省道西侧向南走线,至 G312 国道原 110kV 遥横 7717 线顺通变支线#11 电

缆终端塔，电缆入地沿 G312 国道北侧向东前进至立新集团立新钢管附近，转向南至原 110kV 遥横 7717 线顺通变支线#12 电缆终端杆，之后线路利用原架空线路 110kV 同塔四回架空线路单回架线至顺通变 110kV 构架。

本工程接线示意图见图 1。




图 1 本工程接线示意图

## 5. 产业政策的相符性

常州遥观~横林π入顺通变电站 110kV 线路工程的建设,可保障江苏省常州经济开发区遥观镇的用电的稳定性,提高供电能力和供电可靠性,有力地保证地区经济持续快

速发展，属国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正版）中鼓励发展的项目（“第一类鼓励类”中的电网改造与建设），符合国家相关产业政策。

## 6. 规划相符性

常州遥观~横林 $\pi$ 入顺通变电站 110kV 线路工程位于江苏省常州经济开发区遥观镇境内，110kV 输电线路主要沿 G312 国道和 S232 省道进行走线，线路沿线主要为道路、少量民房、厂房等。对照《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113 号），本工程输电线路路径不涉及自然保护区、风景名胜区等生态红线区。并且本工程输电线路部分为利用已有架空线路、电缆沟进行走线，新建 110kV 电缆线路位于原有线路征地红线范围内，无新征土地，无需当地土地、规划等部门出具批复意见。项目的建设符合当地城镇发展的规划要求，同时也符合电力发展规划的要求。

## 编制依据:

### 1. 国家法律、法规及相关规范

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》(修订版), 2015年1月1日起施行
- (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》(2016年修正版), 2016年9月1日起施行
- (3) 《中华人民共和国水污染防治法》(修订版), 2008年6月1日起施行
- (4) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》, 1997年3月1日起施行
- (5) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年修正版), 2016年11月7日起施行
- (6) 《中华人民共和国大气污染防治法》(修订版), 2016年1月1日起施行
- (7) 《建设项目环境保护管理条例》, 国务院令第253号, 1998年11月29日起施行
- (8) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》(修订版), 2015年6月1日起施行
- (9) 《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正版), 国家发改委第21号令, 2013年5月1日起施行
- (10) 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》, 环发[2012]77号, 2012年7月3日施行
- (11) 《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》, 环办[2012]131号, 2012年10月

### 2. 地方法规及相关规范

- (1) 《江苏省环境保护条例》(修正版), 1997年7月31日起施行
- (2) 《江苏省生态红线区域保护规划》, 苏政发[2013]113号, 2013年8月30日起施行
- (3) 《江苏省电力保护条例》, 2008年5月1日起施行
- (4) 《江苏省环境噪声污染防治条例(2012年修订)》, 2012年2月1日起施行

### 3. 评价导则、技术规范

- (1) 《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》(HJ2.1-2016)
- (2) 《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2008)
- (3) 《环境影响评价技术导则—地面水环境》(HJ/T2.3-1993)

- (4) 《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)
- (5) 《环境影响评价技术导则—生态影响》(HJ19-2011)
- (6) 《环境影响评价技术导则—输变电工程》(HJ24-2014)
- (7) 《声环境质量标准》(GB3096-2008)
- (8) 《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)
- (9) 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)
- (10) 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)

#### 4. 行业规范

- (1) 《城市电力规划规范》(GB/T 50293-2014)
- (2) 《110kV-750kV 架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)
- (3) 《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007)

#### 5. 评价因子

表 1 评价因子

评价阶段	评价项目	现状评价因子	单位	预测评价因子	单位
施工期	声环境	昼间、夜间等效连续 A 声级, $L_{Aeq}$	dB(A)	昼间、夜间等效连续 A 声级, $L_{Aeq}$	dB(A)
	水环境	/	/	生活污水	/
	大气环境	/	/	施工扬尘	/
	生态环境	水土流失	/	水土流失、土地占用、 植被恢复	/
运行期	电磁环境	工频电场	V/m	工频电场	V/m
		工频磁场	$\mu T$	工频磁场	$\mu T$
	声环境	昼间、夜间等效连续 A 声级, $L_{Aeq}$	dB(A)	昼间、夜间等效连续 A 声级, $L_{Aeq}$	dB(A)

#### 6. 评价工作等级

##### (1) 电磁环境影响评价工作等级

本工程 110kV 线路包括架空线路和电缆线路,且架空线路边导线地面投影外两侧各 10m 范围内存在电磁环境敏感目标,根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ24-2014)中电磁环境影响评价依据划分(见《电磁环境影响专题评价》中表 1.4-1),本项目 110kV 架空线路评价工作等级为二级、110kV 电缆线路评价工作等级为三级。(详见电磁环境影响专题评价)



### (2) 声环境影响评价工作等级

本工程 110kV 架空输电线路由于噪声贡献值较低，影响范围较小，因此仅做简要分析。

根据《环境影响评价技术导则-输变电工程》(HJ24-2014)，电缆输电线路可不作噪声评价。

### (3) 生态环境影响评价工作等级

本工程输电线路不涉及特殊及重要生态敏感区，本期线路路径总长约为 4.625km (小于 50km)，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011) 中表 1，确定本工程生态环境影响评价工作等级为三级。

由于本工程输电线路为线性工程点状占地，因此仅做简要分析。

## 7. 评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ24-2014)，确定本工程的环境影响评价范围如下：

表 2 评价范围

评价对象	评价因子	评价范围
110kV 架空线路	工频电场、工频磁场	边导线地面投影外两侧各 30m 范围内的区域
	噪声	边导线地面投影外两侧各 30m 范围内的区域
	生态	线路边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域
电缆线路	工频电场、工频磁场	电缆管廊两侧边缘各外延 5m (水平距离)
	生态	电缆管廊两侧边缘各外延 300m (水平距离)

## 二、建设项目所在地环境简况

### 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

常州处于长江金三角地区，与上海、南京两大都市等距相望，与苏州、无锡联袂成片，构成了苏锡常都市圈。现辖溧阳一个县级市和金坛、武进、新北、天宁、钟楼五个行政区，总面积 4373 平方公里，常住人口为 469.6 万人。

常州有着十分优越的区位条件和便捷的水陆空交通条件，市区北临长江，南濒太湖，沪宁铁路、沪宁高速公路、312 国道、京杭大运河穿境而过。全市水网纵横交织，连江通海。

常州市属暖温带季风气候区，由于东西狭长，受海洋影响程度有差异，东部属暖温带湿润季风气候，西部为暖温带半湿润气候，受东南季风影响较大。年日照时数为 2284 至 2495 小时，日照率 52%至 57%，年气温 14℃，年均无霜期 200 至 220 天，年均降水量 800 至 930 毫米，雨季降水量占全年的 56%。气候资源较为优越，有利于农作物生长。主要气象灾害有旱、涝、风、霜、冻、冰雹等。

常州地貌类型属高沙平原，山丘平圩兼有。南为天目山余脉，西为茅山山脉，北为宁镇山脉尾部，中部和东部为宽广的平原、圩区。常州山区丘陵资源丰富，物产繁茂。山地构成的岩石，主要是石英砂岩、页岩、砾岩，其次为大理岩、花岗岩、玄武岩等，都是良好的建筑材料。

常州遥观~横林  $\pi$  入网通变电站 110kV 线路工程位于江苏省常州经济开发区遥观镇境内，110kV 输电线路主要沿 G312 国道和 S232 省道进行走线，线路沿线主要为道路、少量民房、厂房等。从现场踏勘分析，本工程评价范围内没有自然保护区、风景名胜、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等需特殊保护的地区，评价范围内没有国家需要重点保护的野生动植物。此外，根据现场勘查，本工程附近未发现有价值的文物。

### 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目建设地点周围同类型电磁污染源为 110kV 遥横 7717 线、110kV 遥横 7717 线网通变支线、110kV 洛崔 7718 线网通变支线、110kV 洛崔 7718 线等，其产生的主要环境影响为工频电场、工频磁场、噪声。

### 三、环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、电磁环境、生态环境等）

#### 1. 监测因子、监测方法

监测因子：工频电场、工频磁场、噪声

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）。

#### 2. 监测点位布设

110kV 线路：在线路拟建址周围布设工频电场、工频磁场监测点位，并选择有代表性的敏感目标处布设噪声现状监测点位。

#### 3. 现状监测结果与评价

监测结果表明，本工程 110kV 输电线路沿线测点处工频电场强度为 14.8V/m~253.8V/m，工频磁感应强度为 0.124 $\mu$ T~0.378 $\mu$ T。所有测点测值均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中工频电场 4000V/m、工频磁场 100 $\mu$ T 公众曝露限值要求。

监测结果表明，本工程 110kV 输电线路沿线测点处昼间噪声为 43.2dB(A)、夜间噪声为 40.5dB(A)，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求。

**主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：**

根据现场踏勘，本工程110kV输电线路评价范围有8处电磁环境保护目标、1处声环境保护目标，详见表3。

**表3 本工程110kV线路工程电磁、声环境保护目标**

序号	敏感目标名称	评价范围内敏感目标规模	房屋类型
1	遥观~ 横林π 入顺通 变电站 110kV 线路工 程	/	线路西侧最近约10m，约3处工厂
2		/	线路西侧最近约9m，约4处工厂
3		/	线路东侧最近约11m，约5处工厂
4		/	线路西侧最近约9m，约5处工厂
5		/	线路西侧最近约8m，约3处工厂
6		/	线路西侧约17m，约4处工厂
7		/	线路西侧最近约3m，约10处工厂、10户民房、1处祠堂
8		/	线路东侧约8m，1户民房

对照《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113号），本工程评价范围内无自然保护区、饮用水源保护区、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物栖息地等生态红线区。

## 四、评价适用标准

环境 质量 标准	<p><b>工频电场、工频磁场：</b></p> <p>工频电场、工频磁场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中公众曝露限值，即工频电场限值：4000V/m；工频磁场限值：100μT。</p> <p>架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m。</p> <p><b>声环境：</b></p> <p>输电线路：位于在以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂区，执行 2 类标准；在工业区，执行 3 类标准；在交通干道两侧一定距离内的声环境敏感建筑物，执行 4a 类标准。</p>
污 染 物 排 放 标 准	<p><b>施工场界环境噪声排放标准：</b></p> <p>执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）：昼间为 70dB(A)，夜间为 55dB(A)。</p>
总 量 控 制 指 标	无

## 五、建设项目工程分析

### 工艺流程简述(图示):

#### 1. 施工期

##### 1) 架空输电线路

高压输电线路建设采用张力架线方式。在展放导线过程中，展放导引绳需由人工完成，但由于导引绳一般为尼龙绳，重量轻、强度高，在展放过程中仅需清理出很窄的临时通道，对树木和农作物等造成的影响很小，且在架线工程结束后即可恢复到原来的自然状态。

##### 2) 电缆线路

电缆施工内容主要为电缆敷设。电缆敷设由准备工作、沿支架（桥架）敷设、挂标示牌、电缆头制作安装、线路检查及绝缘遥测等过程组成。

施工期主要污染因子有施工噪声、扬尘、废（污）水、固废，此外表现为土地占用、植被破坏和水土流失。

#### 2. 运行期

本工程为输电线路工程，即将高压电流通过送电线路的导线送入下一级或同级变电站，工艺流程如下：




图2 常州遥观~横林π入顺通变电站110kV线路工程工艺流程及产污环节示意图

### 污染分析:

#### 1. 施工期

##### (1) 施工噪声

施工期材料运送所使用交通工具和施工期机械运行将产生噪声。

##### (2) 施工废水

施工期废水污染源主要为施工人员所产生的生活污水。

### (3) 施工废气

大气污染物主要为施工扬尘。

### (4) 施工固废

固体废弃物主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

### (5) 生态

施工期对生态环境的主要影响为土地占用。本工程对土地的占用主要表现为施工期的临时占地。工程临时占地包括电缆沟临时施工场地、牵张场等线路临时施工场地、施工临时道路。

此外，线路施工时对土地开挖会破坏少量植被，可能会造成水土流失。

## 2. 运行期

### (1) 工频电场、工频磁场

输电线路在运行时，由于电压等级较高，带电结构中存在大量的电荷，因此会在周围产生一定强度的工频电场，同时由于电流的存在，在线路周围会产生交变的工频磁场。

### (2) 噪声

架空线路下的可听噪声主要是由导线表面在空气中的局部放电（电晕）产生的。根据相关研究结果及近年来实测数据表明，测量值基本和环境背景值相当。

根据《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ24-2014），电缆输电线路运行期声环境影响可不作噪声评价。

## 六、项目主要污染物产生及排放情况

内容 类型	排放源 (编号)	污染物名称	处理前产生浓度及 产生量 (单位)	排放浓度及排放量 (单位)
大气 污 染 物	施工场地	扬尘	少量	少量
水 污 染 物	施工场地	生活污水	少量	排入临时化粪池, 及时清理, 不外排
电 磁 环 境	输电线路	工频电场 工频磁场	/	工频电场: <4000V/m 工频磁场: <100μT 其中架空线路经过耕地等: <10kV/m
固 体 废 物	施工场地	生活垃圾 建筑垃圾	少量	及时清理, 不外排
噪 声	施工场地	施工机械 噪声	<70dB(A)	满足《建筑施工场界环境噪声 排放标准》(GB12523-2011) 中相应要求
	输电线路	噪声	很小	影响很小
其他	/			

## 主要生态影响 (不够时可另附页)

对照《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政发〔2013〕113号), 本期工程评价范围内无自然保护区、风景名胜区等生态红线区。

本工程线路周围均为已开发区域, 工程建设对生态环境的影响主要为土地占用、植被破坏和水土流失。通过采取加强施工管理, 缩小施工范围, 少占地, 少破坏植被, 开挖作业时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式, 尽量把原有表土回填到开挖区表层, 以利于植被恢复等措施, 本工程建设对周围生态环境影响很小。



## 七、环境影响分析

### 施工期环境影响简要分析:

施工期主要污染因子为: 噪声、扬尘、废水、固废, 此外主要环境影响还表现为对生态的影响。

#### (1) 施工期噪声环境影响分析

线路施工会产生施工噪声, 主要有运输车辆的噪声以及基础、架线施工中各种机具的设备噪声和土地开挖施工中各种机具的设备噪声等。线路施工过程中, 噪声主要来自土地的开挖、各牵张场内的牵张机、绞磨机等设备, 其声级一般小于 70dB(A)。

工程施工时通过采用低噪声施工机械设备, 控制设备噪声源强; 设置围挡, 削弱噪声传播; 加强施工管理, 文明施工, 错开高噪声设备使用时间, 禁止夜间施工等措施最大程度减轻施工噪声对周围环境的影响, 以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 的要求。

本工程施工量小、施工时间短, 对环境的影响是小范围的、短暂的, 随着施工期的结束, 其对环境的影响也将随之消失, 对周围声环境影响很小。

#### (2) 施工期扬尘环境影响分析

施工扬尘主要来自土建施工的开挖作业、建筑装修材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶时产生的扬尘等。

施工过程中, 车辆运输散体材料和废弃物时, 必须密闭, 避免沿途漏撒; 加强材料转运与使用的管理, 合理装卸, 规范操作; 对进出施工场地的车辆进行冲洗、限制车速, 减少或避免产生扬尘; 施工现场设置围挡, 施工临时中转土方以及弃土弃渣等要合理堆放, 定期洒水进行扬尘控制; 施工结束后, 按“工完料尽场地清”的原则立即进行空地硬化和覆盖, 减少裸露地面面积。

#### (3) 施工期废污水环境影响分析

本工程施工过程中产生的废水主要为施工人员的生活污水。线路工程施工中混凝土一般采用人工拌和基本无废水排放、电缆施工过程中基本无废水排放。

线路施工阶段, 施工人员居住在施工点附近租住的民房内或单位宿舍内, 生活污水排入居住点的化粪池中及时清理。

通过采取上述环保措施, 施工过程中产生的废水不会影响周围水环境。

#### (4) 施工期固体废物环境影响分析

施工期固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾两类。施工产生的建筑垃圾若不妥善处置会产生水土流失等环境影响，产生的生活垃圾若不妥善处置则不仅污染环境而且破坏景观。

施工过程中的建筑垃圾和生活垃圾分别收集堆放；弃土弃渣尽量做到土石方平衡，对于不能平衡的弃土弃渣和生活垃圾合理妥善处理处置。

通过采取上述环保措施，施工固废对周围环境影响很小。

#### (5) 施工期生态环境影响分析

对照《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113号），本期工程评价范围内无自然保护区、风景名胜区等生态红线区。本工程建设对生态环境的影响主要为土地占用、植被破坏、水土流失。

##### (1) 土地占用

本工程对土地的占用主要是施工期的临时占地。工程临时占地包括临时电缆沟施工场地、牵张场等线路临时施工场地、施工临时道路。

材料运输过程中，应充分利用现有公路，减少临时便道；材料运至施工场地后，应合理布置，减少临时占地；施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌。

##### (2) 植被破坏

输电线路施工时的土地开挖会破坏少量地表植被，建成后，对临时施工占地及时进行复耕、固化或绿化处理，景观上做到与周围环境相协调，对周围生态环境影响很小。

##### (3) 水土流失

在土建施工时土石方开挖、回填以及临时堆土等，若不妥善处置均会导致水土流失。施工时通过先行修建挡土墙、排水设施；合理安排施工工期，避开雨季土建施工；施工结束后对临时占地采取工程措施恢复水土保持功能等措施，最大程度的减少水土流失。

综上所述，通过采取上述施工期污染防治措施，并加强施工管理，本工程施工期的环境影响较小。

## 营运期环境影响评价：

### 1. 电磁环境影响分析

通过类比监测和理论预测，常州遥观~横林  $\pi$  入顺通变电站 110kV 线路工程在认真落实电磁环境保护措施后，工频电场、工频磁场对周围环境的影响很小，投入运行后对周围环境的影响符合相应评价标准。

电磁环境影响分析详见电磁环境影响专题评价。

### 2. 声环境影响分析

输电线路下的可听噪声主要是由导线表面在空气中的局部放电（电晕）产生的。根据相关研究结果及近年来实测数据表明，测量值基本和环境背景值相当。

架空线路在设计施工阶段，通过提高导线加工工艺使导线表面光滑等措施减少电晕放电，以降低可听噪声，对周围敏感目标的声环境影响很小。

## 八、建设项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果

内容 类型	排放源 (编号)	污染物名称	防治措施	预期治理效果
大气 污染物	施工场地	扬尘	运输散体材料时密闭；施工现场设置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定期洒水；对空地硬化和覆盖，减少裸露地面面积	能够有效防止 扬尘污染
水 污染物	施工场地	生活污水	排入临时化粪池，及时清理，不外排	对周围水环境影响 较小
电磁 环境	输电线路	工频电场 工频磁场	提高导线对地高度，优化导线相间距离以及导线布置，部分段采用电缆敷设，利用屏蔽作用以降低输电线路对周围电磁环境的影响	工频电场： <4000V/m 工频磁场：<100μT 其中架空线路经过 耕地等：<10kV/m
固体 废物	施工场地	生活垃圾 建筑垃圾	交由有资质单位处理	不外排，不会对周 围环境产生影响
噪 声	施工场地	噪声	选用低噪声施工设备，尽量错开高噪声设备使用时间，夜间不施工	满足《建筑施工场 界环境噪声排放标 准》中相应要求。
	输电线路	噪声	提高导线加工工艺使导线表面光滑、提高导线对地高度	影响很小
其他	/			
<p><b>生态保护措施及预期效果：</b></p> <p>对照《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113号），本期工程评价范围内无自然保护区、风景名胜区等生态红线区。</p> <p>本工程线路周围均为已开发区域，工程建设对生态环境的影响主要为土地占用、植被破坏和水土流失。通过采取加强施工管理，缩小施工范围，少占地，少破坏植被，开挖作业时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，尽量把原有表土回填到开挖区表层，以利于植被恢复等措施，本工程建设对周围生态环境影响很小。</p>				

## 九、结论与建议

### 结论:

#### (1) 项目概况及建设必要性:

##### 1) 项目概况:

建设遥观~横林  $\pi$  入顺通变电站 110kV 线路, 1 回, 线路路径总长约 4.625km, 其中利用原有 110kV 同塔四回架空线路长约 1.35km, 利用原有四回设计电缆沟本期敷设 1 回电缆线路长约 3.125km, 新建 110kV 电缆线路 0.15km。

2) 建设必要性: 为了理顺顺通 220kV 变电站 110kV 线路, 缓解遥观 220kV 变电站的供电压力, 释放顺通 220kV 变电站的供电能力, 优化网络结构, 国网江苏省电力公司常州供电公司于 2019 年建设常州遥观~横林  $\pi$  入顺通变电站 110kV 线路工程具有必要性。

#### (2) 产业政策相符性:

常州遥观~横林  $\pi$  入顺通变电站 110kV 线路工程属国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修正版) 中鼓励发展的项目(“第一类鼓励类”中的电网改造与建设), 符合国家相关产业政策。

#### (3) 选址合理性:

常州遥观~横林  $\pi$  入顺通变电站 110kV 线路工程位于江苏省常州经济开发区遥观镇境内, 110kV 输电线路主要沿 G312 国道和 S232 省道进行走线, 线路沿线主要为道路、少量民房、厂房等。对照《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政发〔2013〕113 号), 本工程输电线路路径不涉及自然保护区、风景名胜区等生态红线区。并且本工程输电线路部分为利用已有架空线路、电缆沟进行走线, 新建 110kV 电缆线路位于原有线路征地红线范围内, 无新征土地, 无需当地土地、规划等部门出具批复意见。项目的建设符合当地城镇发展的规划要求, 同时也符合电力发展规划的要求。

#### (4) 项目环境质量现状:

1) 工频电场和工频磁场环境: 本工程 110kV 输电线路沿线测点处工频电场强度为 14.8V/m~253.8V/m, 工频磁感应强度为 0.124 $\mu$ T~0.378 $\mu$ T。所有测点测值均能够满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 表 1 中工频电场 4000V/m、工频磁场 100 $\mu$ T 公众暴露限值要求。

2) 噪声: 监测结果表明, 本工程 110kV 输电线路沿线测点处昼间噪声为 43.2dB(A)、夜间噪声为 40.5dB(A), 能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准要求。

(5) 环境影响评价:

通过类比监测和理论预测, 常州遥观~横林  $\pi$  入顺通变电站 110kV 线路工程在认真落实电磁环境保护措施后, 工频电场、工频磁场对周围环境的影响很小, 投入运行后对周围环境的影响符合相应评价标准。

(6) 环保措施:

1) 施工期

运输散体材料时密闭, 施工现场设置围挡, 弃土弃渣等合理堆放, 定期洒水, 对空地硬化和覆盖, 减少裸露地面面积; 施工人员产的生活污水排入居民区化粪池, 及时清理; 施工时选用低噪声施工设备, 尽量错开高噪声设备使用时间, 夜间不施工; 施工建筑垃圾和生活垃圾合理妥善处理处置; 加强施工管理, 缩小施工范围, 少占地, 少破坏植被, 开挖作业时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式, 尽量把原有表土回填到开挖区表层, 以利于植被恢复。

2) 运行期

①电磁环境: 架空线路建设时线路采用提高导线对地高度、优化导线相间距离以及导线布置方式, 部分线路采用电缆敷设, 利用屏蔽作用以降低输电线路对周围电磁环境的影响。当 110kV 输电线路经过耕地及其他公众偶尔停留、活动场所时, 导线最小对地高度应不小于 6m; 当 110kV 线路经过居民住宅等建筑物时, 导线最小对地高度应不小于 7m。线路路径应尽可能避开居民住宅等环境敏感目标, 线路必须跨越居民住宅等环境敏感目标时, 按本报告要求保持足够的净空高度, 确保环境敏感目标处的工频电场、工频磁场满足相应的限值要求。具体要求如下:

- 110kV 线路跨越尖顶房屋时, 根据《110kV-750kV 架空输电线路设计规范》(GB50545-2010) 及预测结果, 导线对屋顶的净空高度应不小于 5m, 跨越平顶房屋时, 考虑平顶房屋屋顶上方有人员活动, 导线对屋顶的净空高度应不小于 6m。

②噪声: 架空线路建设时通过提高导线加工工艺使导线表面光滑、提高导线对地高度等措施减少电晕放电, 以降低可听噪声, 对周围敏感目标的声环境影响很小。

综上所述，常州遥观~横林 $\pi$ 入顺通变电站 110kV 线路工程符合国家的法律法规和产业政策，符合区域总体发展规划，在认真落实各项污染防治措施后，工频电场、工频磁场及噪声等可以稳定达标，对周围环境的影响较小，能符合相关环保标准，从环境影响角度分析，常州遥观~横林 $\pi$ 入顺通变电站 110kV 线路工程的建设是可行的。

**建议：**

工程建成后应及时报环保部门申请竣工环保验收，验收合格后方可投入正式运行。

预审意见:

经办人:

年 月 日  
公 章

下一级环境保护行政主管部门审查意见:

经办人:

年 月 日  
公 章



审批意见:

经办人:

公 章  
年 月 日

# 常州遥观~横林 $\pi$ 入顺通变电站 110kV 线路 工程电磁环境影响专题评价

## 1 总则

### 1.1 项目概况

建设遥观~横林π入顺通变电站 110kV 线路, 1 回, 线路路径总长约 4.625km, 其中利用原有 110kV 同塔四回架空线路长约 1.35km, 利用原有四回设计电缆沟本期敷设 1 回电缆线路长约 3.125km, 新建 110kV 电缆线路 0.15km。

### 1.2 评价因子

本项目环境影响评价因子见表 1.2-1。

表 1.2-1 环境影响评价因子

评价阶段	评价项目	现状评价因子	单位	预测评价因子	单位
运行期	电磁环境	工频电场	V/m	工频电场	V/m
		工频磁场	μT	工频磁场	μT

### 1.3 评价标准

电磁环境中公众曝露限值执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 表 1 中标准, 即工频电场: 4000V/m; 工频磁场: 100μT。

架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所, 其频率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m。

### 1.4 评价工作等级

本工程 110kV 线路包括架空线路和电缆线路, 且架空线路边导线地面投影外两侧各 10m 范围内存在电磁环境敏感目标, 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ24-2014) 中电磁环境影响评价依据划分, 本项目 110kV 架空线路评价工作等级为二级、110kV 电缆线路评价工作等级为三级。

表 1.4-1 电磁环境影响评价工作等级

分类	电压等级	工程	条件	评价工作等级
交流	分类	输电线路	地下电缆	三级
			边导线地面投影外两侧各 10m 范围内存在电磁环境敏感目标的架空线	二级

### 1.5 评价范围

电磁环境影响评价范围见表 1.5-1。

表 1.5-1 电磁环境影响评价范围

评价对象	评价因子	评价范围
110kV 架空线路	工频电场、工频磁场	边导线地面投影外两侧各 30m 范围内的区域
电缆线路	工频电场、工频磁场	电缆管廊两侧边缘各外延 5m (水平距离)

## 1.6 评价重点

电磁环境评价重点为工程运行期产生的工频电场、工频磁场对周围环境的影响，特别是对工程附近敏感目标的影响。

## 1.7 电磁环境保护目标

根据现场踏勘，本工程 110kV 输电线路评价范围有 8 处电磁环境保护目标，详见表 1.7-1。

表 1.7-1 本工程 110kV 线路工程电磁环境保护目标

序号	敏感目标名称	评价范围内敏感目标规模	房屋类型
1	遥观~横林 $\pi$ 入顺通变 电站 110kV 线路工程	/	线路西侧最近约 10m，约 3 处工厂
2		/	线路西侧最近约 9m，约 4 处工厂
3		/	线路东侧最近约 11m，约 5 处工厂
4		/	线路西侧最近约 9m，约 5 处工厂
5		/	线路西侧最近约 8m，约 3 处工厂
6		/	线路西侧约 17m，约 4 处工厂
7		/	线路西侧最近约 3m，约 10 处工厂、 10 户民房、1 处祠堂
8		/	线路东侧约 8m，1 户民房

## 2 环境质量现状监测与评价

本次环评委托有资质单位对工程所经地区的电磁环境现状进行了监测,监测统计结果见表 2.1-1 所示。

表 2.1-1 本工程电磁环境现状监测结果统计

序号	工程名称	工频电场强度 (V/m)	工频磁感应强度 (μT)
1	本工程 110kV 线路沿线周围	14.8~253.8	0.124~0.378
	标准限值	4000	100

现状监测结果表明,所有测点测值均能够满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表 1 中工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 公众曝露限值要求。

### 3 电磁环境影响预测评价

#### 3.1 架空线路工频电场、工频磁场影响理论预测分析

##### (1) 工频电场、工频磁场理论计算预测模式

根据《环境影响评价技术导则—输变电工程》(HJ24-2014)附录 C 和附录 D 中的高压交流输电线路下空间工频电磁场强度的计算模式,计算不同架设方式时,110kV 架空线路下方不同净空高度处,垂直线路方向 0m~50m 的工频电场、工频磁场。根据《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)的要求,110kV 架空线路导线与建筑物之间的最小垂直距离不得小于 5m,因此本工程 110kV 线路预测高度从 5m 开始计算。

##### (2) 计算参数选取

本工程拟建的 110kV 架空输电线路采用与 110kV 遥洛 7721 线顺通变支线(BCA)、110kV 洛崔 7718 线顺通变支线(BCA)同塔四回架设,因此本工程按照 110kV 同塔四回(上 BCA/BCA/下 BCA/BCA)、110kV 同塔四回(上 BCA/ACB/下 BCA/ACB)架设进行计算。

##### (3) 工频电场、工频磁场计算结果分析

①当本工程输电线路经过耕地及其他公众偶尔停留、活动场所时,当按照《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)要求的非居民区导线最小对地高度 6m 架设时,线路下方的工频电场满足耕地等场所电场强度 10kV/m 的控制限值要求;当本工程输电线路经过居民住宅等建筑物时,按照《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)要求的居民区导线最小对地高度 7m 架设时,线路下方的工频电场、工频磁场满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)的 4000V/m、100μT 的公众曝露限值要求。

②当预测点距线路走廊中心投影位置距离相同时,架空线路下方的工频电场、工频磁场随着净空距离的增大呈递减的趋势。根据以上的预测计算结果,结合《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)的要求,本工程输电线路以不同架设方式跨越民房时,必须保证一定的净空高度。具体要求如下:

- 110kV 线路跨越尖顶房屋时,根据《110kV-750kV 架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)及预测结果,导线对屋顶的净空高度应不小于 5m,跨越平顶房屋时,考虑平顶房屋屋顶上方有人员活动,导线对屋顶的

净空高度应不小于 6m。

③当预测点与导线间净空高度相同时，架空线路下方的工频电场、工频磁场随着预测点距线路走廊中心投影位置距离的增大呈递减趋势。因此，本项目 110kV 线路经过居民住宅等建筑物时，在满足房屋屋顶与导线间相对垂直距离不小于净空距离值的前提下，线路两侧的民房（不跨越）处也能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中工频电场 4000V/m、工频磁场 100 $\mu$ T 公众曝露限值要求。

### 3.2 架空线路类比分析

按照类似本工程的电压等级、架线型式、架线高度、环境条件及运行工况等原则确定相应的类比工程。工频电场和线路的运行电压有关，相同电压等级情况下产生的工频电场大致相同，工频磁场与线路的运行负荷成正比，线路负荷越大，其产生的工频磁场也越大。

为预测 110kV 同塔四回架空线路对周围电磁环境的影响，选取宿迁 110kV 叶宿 7M14 线/叶西 7M15 线、110kV 叶埠 7M11 线/叶运 7M12 线（相序：上 BCA/BCA 下 BCA/BCA）作为类比线路。该线路电压等级、架设方式及导线类型均与本工程相同；类比线路铁塔呼高 30m，本工程直线塔最低呼高为 30m。因此，本工程建成投运后 110kV 四回架空线路理论上工频电场、工频磁场对周围环境的影响与 110kV 叶宿 7M14 线/叶西 7M15 线、110kV 叶埠 7M11 线/叶运 7M12 线相似，因此选取 110kV 叶宿 7M14 线/叶西 7M15 线、110kV 叶埠 7M11 线/叶运 7M12 线作为同塔四回类比线路是可行的。

已运行的 110kV 叶宿 7M14 线/叶西 7M15 线、110kV 叶埠 7M11 线/叶运 7M12 线的类比监测结果表明，110kV 叶宿 7M14 线/叶西 7M15 线、110kV 叶埠 7M11 线/叶运 7M12 线周围测点处工频电场强度为 32.1V/m~1210V/m，工频磁场（合成量）为 0.0249 $\mu$ T~0.200 $\mu$ T，分别符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中工频电场 4000V/m、工频磁场 100 $\mu$ T 公众曝露限值要求。

根据现状监测结果，线路工频磁场监测最大值为 0.200 $\mu$ T，推算到设计输送功率情况下，工频磁场约为监测条件下的 19.91 倍，即最大值为 3.98 $\mu$ T。因此，即使是在设计最大输送功率情况下，线路运行时的工频磁场亦能满足相应标准限值要求。

通过以上理论计算及类比监测可以预测，本工程 110kV 远景四回架空线路建成投运后，线路周围产生的工频电场、工频磁场均能满足环保要求。

### 3.3 电缆线路类比分析

#### (1) 110kV 单回电缆线路

本工程利用原有四回电缆沟敷设 1 回线路和新建 110kV 单回电缆线路，为预测本工程 110kV 单回电缆线路对周围电磁环境的影响，选取无锡 110kV 湖万 969 线（单回电缆，电缆型号为 YJLW03-64/110kV-1\*1000mm<sup>2</sup>）作为类比监测线路，该线路电压等级、敷设方式均与本工程相同，导线类型与本工程相似，并且导线横截面积比本工程导线横截面积大，理论上本工程电缆线路建成后对周围环境影响略小于 110kV 湖万 969 线，因此选取 110kV 湖万 969 线作为本工程电缆类比线路是可行的。

监测结果表明，110kV 湖万 969 线电缆线路断面测点处工频电场为 < 1.0V/m~3.28V/m，工频磁场（合成量）为 0.021μT~0.046μT，符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 公众曝露限值要求。

根据现状监测结果，线路工频磁场监测最大值为 0.046μT，推算到设计输送功率情况下，工频磁场约为监测条件下的 22.1 倍，即最大值为 1.02μT。因此，即使是在设计最大输送功率情况下，线路运行时的工频磁场亦能满足相应标准限值要求。

通过以上类比监测可以预测，本工程 110kV 单回电缆线路建成投运后，线路周围产生的工频电场、工频磁场将满足环保要求。

#### (2) 110kV 四回电缆线路

为预测本工程 110kV 四回电缆线路对周围电磁环境的影响，选取张家港地区 110kV181D 沙杨甲线/181E 沙杨乙线、110kV1819 沙航/181A 沙梁线（四回电缆，电缆型号：YJLW03-Z -64/110-1×1000mm<sup>2</sup>）作为类比监测线路，该线路电压等级、敷设方式均与本工程相同，导线类型与本工程相似，并且导线横截面积比本工程导线横截面积大，理论上本工程电缆线路建成后对周围环境影响略小于 110kV181D 沙杨甲线/181E 沙杨乙线、110kV1819 沙航/181A 沙梁线，因此选取 110kV181D 沙杨甲线/181E 沙杨乙线、110kV1819 沙航/181A 沙梁线作为四回电



缆类比线路是可行的。

监测结果表明,110kV181D沙杨甲线/181E沙杨乙线、110kV1819沙航/181A沙梁线周围工频电场强度为 $<1.0\text{V/m}\sim 4.5\text{V/m}$ ,工频磁感应强度(合成量)为 $0.641\mu\text{T}\sim 1.674\mu\text{T}$ ,符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1中工频电场 $4000\text{V/m}$ 、工频磁场 $100\mu\text{T}$ 公众曝露限值要求。

根据现状监测结果,线路工频磁场监测最大值为 $1.674\mu\text{T}$ ,推算到设计输送功率情况下,工频磁场约为监测条件下的5.87倍,即最大值为 $9.826\mu\text{T}$ 。因此,即使是在设计最大输送功率情况下,线路运行时的工频磁场亦能满足相应标准限值要求。

通过以上类比监测可以预测,本项目110kV四回电缆线路建成投运后,线路周围产生的工频电场、工频磁场将满足环保要求。

## 4 电磁环境保护措施

(1) 提高导线对地高度、优化导线相间距离以及导线布置方式，部分线路采用电缆敷设，利用屏蔽作用以降低输电线路对周围电磁环境的影响。

(2) 当 110kV 输电线路经过耕地及其他公众偶尔停留、活动场所时，导线最小对地高度应不小于 6m；当 110kV 线路经过居民住宅等建筑物时，导线最小对地高度应不小于 7m。

(3) 线路路径应尽可能避开居民住宅等环境敏感目标，线路必须跨越居民住宅等环境敏感目标时，按本报告要求保持足够的净空高度，确保环境敏感目标处的工频电场、工频磁场满足相应的限值要求。具体要求如下：

- 110kV 线路跨越尖顶房屋时，根据《110kV-750kV 架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)及预测结果，导线对屋顶的净空高度应不小于 5m，跨越平顶房屋时，考虑平顶房屋屋顶上方有人员活动，导线对屋顶的净空高度应不小于 6m。

## 5 电磁专题报告结论

### (1) 项目概况

建设遥观~横林  $\pi$  入顺通变电站 110kV 线路, 1 回, 线路路径总长约 4.625km, 其中利用原有 110kV 同塔四回架空线路长约 1.35km, 利用原有四回设计电缆沟本期敷设 1 回电缆线路长约 3.125km, 新建 110kV 电缆线路 0.15km。

### (2) 电磁环境质量现状

现状监测结果表明, 所有测点测值均能够满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表 1 中工频电场 4000V/m、工频磁场 100 $\mu$ T 公众曝露限值要求。

### (3) 电磁环境影响评价

通过类比监测和理论预测, 常州遥观~横林  $\pi$  入顺通变电站 110kV 线路工程在认真落实电磁环境保护措施后, 工频电场、工频磁场对周围环境的影响很小, 投入运行后对周围环境的影响符合相应评价标准。

### (4) 电磁环境保护措施

架空线路建设时, 优化导线相间距离以及导线布置方式, 部分段采用电缆敷设, 利用屏蔽作用以降低输电线路对周围电磁环境的影响。线路路径应尽可能避开居民区等环境敏感目标, 必须跨越居民住宅等环境敏感目标时, 按本报告要求保持足够的净空高度, 确保环境敏感目标处的工频电场、工频磁场满足相应的限值要求。

### (5) 评价总结论

综上所述, 常州遥观~横林  $\pi$  入顺通变电站 110kV 线路工程在认真落实电磁环境保护措施后, 工频电场、工频磁场对周围环境的影响较小, 投入运行后对周围环境的影响符合相应评价标准。