

# 常州市生态环境局

常环核审〔2020〕35号

## 关于江苏常州茶亭~横涧110kV线路工程建设 项目环境影响报告表的批复

国网江苏省电力有限公司常州供电分公司：

你公司报送的《江苏常州茶亭~横涧110kV线路工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料均悉，结合专家函审意见，经研究，批复如下：

### 一、项目主要建设内容

建设江苏常州茶亭~横涧110kV线路，1回，线路路径总长约19.16km，其中新建同塔双回架空线路（1回备用）长约17.5km，新建110kV双回电缆线路（1回备用）约0.23km，新建110kV单回电缆线路约1.43km。

该项目在落实《报告表》提出的各项环境保护措施和下列工作要求后，可以满足国家环境保护相关法规和标准的要求。因此，我局同意该《报告表》。

### 二、项目建设及运行中应重点做好的工作

（一）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保工程周围区域均满足《电磁环境控制限值》

(GB8702-2014)规定的工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100  $\mu$ T 的公众曝露控制限值要求。

(二)项目开工前,应按照国家有关标准规范编制水土保持方案并报有权的水行政主管部门审批。

(三)施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中相应要求。

(四)加强施工期环境保护工作,采取有效防尘、降噪措施,不得扰民;施工过程中产生的固体垃圾应分类集中堆放,及时清理,禁止在生态空间管控区域内倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾等;产生的废水应收集处理,不得排入沿线地表水体;在建设临时道路、牵张场地等时,应当提高防治标准,优化施工工艺,减少地表扰动和植被损坏范围,有效控制可能造成的水土流失,施工结束后,及时进行生态恢复治理。

(五)做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作,会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要的解释、说明,取得公众对本工程建设的理解和支持。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度,落实各项环境保护措施。项目竣工后,须按规定程序开展竣工环境保护验收,经验收合格后,项目方可投入运行。

四、我局委托常州市溧阳生态环境局负责该项目施工期间的环境保护监督检查工作。

五、你公司应在收到本批复后 20 个工作日内,将批复后的《报告表》送常州市溧阳生态环境局,并接受其监督检查。

(此件公开发布)

抄送:常州市溧阳生态环境局。

