

# 常州市生态环境局

常环核审〔2024〕57号

## 关于国家产教融合试点市省级职教改革示范园及钟楼高新技术产业园互联互通基础设施工程（一期）线路迁改项目环境影响报告表的批复

常州市钟楼区住房和城乡建设局：

你单位报送的《国家产教融合试点市省级职教改革示范园及钟楼高新技术产业园互联互通基础设施工程（一期）线路迁改项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料均悉，结合专家函审意见，经研究，批复如下：

### 一、项目主要建设内容

本项目包含2项子工程（详见《报告表》）：

#### （1）220kV东白2Y71线、2Y72线迁改工程

本工程线路路径总长约2.19km，其中新建双回架空线路路径长约0.88km，新建单回架空线路路径长约0.03km，利用现状东白2Y71线7#-11#杆塔补挂1回220kV线路路径长0.8km，利用原线路导线恢复架设单回架空线路路径长约0.48km。新建杆塔8基。拆除现状架空线路路径长约3.14km，拆除杆塔13基。

#### （2）110kV东滆I7703线、丫东7780线迁改工程

本工程线路路径总长约1.552km，其中新建双回电缆线路路径长约1.277km，利用原线路导线恢复架设同塔双回架空线路路径长约0.275km。新建杆塔2基。拆除现状架空线路路径长约1.856km，拆除杆塔16基。

该项目在落实《报告表》提出的各项环境保护措施和下列工作要求后，可以满足国家环境保护相关法规和标准的要求。因此，我

局同意你单位按《报告表》中所列内容和拟定方案建设。

## 二、项目建设及运行中应重点做好的工作

(一) 严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保工程周围及敏感目标处满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)规定的工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100  $\mu$ T 的公众曝露控制限值要求，架空输电线路下方距地面 1.5m 处满足耕地等场所工频电场强度 10kV/m 的控制限值要求。

(二) 输电线路应尽量选用表面光滑的导线、保持足够高度，确保线路沿线声环境符合《声环境质量标准》(GB3096-2008) 相应功能区要求。

(三) 加强施工期环境保护工作，采取有效防尘、降噪措施，不得扰民，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 中相应要求，施工场地扬尘满足《施工场地扬尘排放标准》(DB32/4437-2022) 中相应要求。

(四) 施工过程中产生的固体垃圾应分类集中堆放，及时清理；产生的废水应收集处理，不得排入沿线地表水体；在建设临时沉淀池、材料堆场、牵张场、跨越场等时，应尽量减少对地表植被的扰动，施工结束后，及时进行生态恢复治理。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可投入运行。

四、常州市钟楼生态环境局负责该项目施工期间的环境保护监督检查工作。

常州市生态环境局  
2024 年 10 月 16 日

(此件公开发布)

抄送：常州市钟楼生态环境局。